

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 24/_____

г.Ерейментау
Место составления

12.04.2024 г.
Время 10:10

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Ерейментауского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка № 24 от 01.04.2024 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку
ДОСКЕНОВ АМАНГЕЛЬДЫ СЕРИКОВИЧ - Начальник ОЧС Ерейментауского района
ГЛУШАНЬ ВАДИМ АНАТОЛЬЕВИЧ - Главный специалист Отдела по чрезвычайным ситуациям Ерейментауского района
НУРЛАНОВ ЕРЛАН КАБДУЛМАЖИТОВИЧ - Старший инженер
ЖАКУДЕН АЯТ ЕРБОЛСЫНУЛЫ - Старший инженер

4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)

970840013902, Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Торгай отдела образования по Ерейментаускому району управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Торгай отдела образования по Ерейментаускому району управления образования Акмолинской области», Акмолинская область, Ерейментауский район, Торгай, Сакена Сейфуллина (УЛИЦА), 16.

5. Период проведения проверки 08.04.2024 - 12.04.2024

6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Торгай отдела образования по Ерейментаускому району управления образования Акмолинской области» -

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1 ✓	П. 4 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное <i>Сейфуллина</i>	Директору школы, - завхозу пройти обучение по программе пожарно-технического минимума, с работниками провести противопожарный инструктаж. Основание: п. 8

			ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55, Проверочный лист п. 4; срок устранения: 10.06.2024
2 ✓	П. 6 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное <i>установлено</i>	В помещении дежурного персонала установить табличку с указанием номеров телефона противопожарной службы "101" и единой дежурно-диспетчерской службы "112", а также комплект ключей от всех замков дверей здания. Основание: п. 10 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55, Проверочный лист п. 6; срок устранения: 14.05.2024
3 ✓	П. 7 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное <i>заведено</i>	Завести специальный журнал по учету работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технических средств систем противопожарной защиты, проверок наличия и состояния первичных средств пожаротушения. Основание: п.11 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55, Проверочный лист п. 7; срок устранения: 14.05.2024
4 ✓	П. 9 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	Указать места размещения пожарного гидранта. Основание: 1575 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55, Проверочный лист п. 9; срок устранения: 14.05.2024
5 ✓	П. 10 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное <i>установлено</i>	Сотрудника охраны укомплектовать электрическим фонарем на случай отключения электроэнергии. Основание: п. 13 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55, Проверочный лист п. 10; срок устранения: 14.05.2024
6	П. 11 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении	Незначительное <i>заведено</i>	Завести журнал тренировок. Основание: п. 14 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55, Проверочный лист п.11;

	объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности		срок устранения: 14.05.2024
7	П. 23 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Значительное <i>устранено</i>	Территорию очистить от горючего материала, а именно от строительных материалов. Основание: п. 59 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55. Проверочный лист п. 23; срок устранения: 14.05.2024
8	П. 36 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое <i>устранено</i>	Установить устройства для сомозакрывания эвакуационных дверей. Основание: п. 91 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55, Проверочный лист п. 36; срок устранения: 14.05.2024
9	П. 38 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое <i>АОО</i> ✓	Провести огнезащитную обработку деревянных конструкций, чердачного перекрытия. Основание: п. 21 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55. Проверочный лист п. 38; срок устранения: 22.07.2024
10	П. 42 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое <i>устранено</i>	В спортзале демонтировать на окнах металлические решетки. Основание: п. 24 п.п. 8 ППБ РК. Проверочный лист п. 42; срок устранения: 14.05.2024
11	П. 74 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое <i>устранено</i>	В котельной электрический светильник оборудовать защитным плафоном, предусмотренным конструкцией изготовителя. Основание: п. 86 п.п. 1 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55, Проверочный лист п. 74; срок устранения: 14.05.2024
12	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое <i>устранено</i>	В кабинете 17,4,7 и щитовой демонтировать эксплуатацию электрических проводов методом ручной скрутки. Основание п. 80 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55, Проверочный лист п. 83; срок устранения: 14.05.2024
13	П. 84 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области	Грубое <i>устранено</i>	В помещении развальки соединительную коробку

пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности

Уд. 14.05.2024

оборудовать защитной крышкой. Основание: п.82 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55, Проверочный лист п. 84; срок устранения: 14.05.2024

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи


8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего проверку, подпись)

Досаев К. С.

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

« 14 » 04 2024 г.





Начальнику ОЧС Ерейментауского района
Доскенову А.С.

Информация

по выявленным нарушениям и требованиям пожарной безопасности.

1) Директор и завхоз прошли обучение по программе пожарно-технического минимума, также с работниками проведен противопожарный инструктаж.

(устранено)

2) В помещении дежурного по школе был установлен номер телефона противопожарной службы. (устранено)

3) Заведен журнал по учету работ по техническому обслуживанию . (устранено)

4) Установлены указатели мест размещения пожарного гидранта. (устранено)

5) Сотрудники охраны укомплектованы электрическим фонарем. (устранено)

6) Заведен журнал тренировок. (устранено)

7) Территория школы очищена от мусора. (устранено)

8) Установлены крючки в эвакуационных дверях для само закрывания . (устранено)

9) По обработке огнезащитных деревянных конструкций чердачных перекрытий проведенный работа. (устранено)

10) Сняты металлические решётки в спортзале. (устранено)

11) Электрические лампочки в котельной оборудованы защитными плафонами. (устранено)

12) В 17,4,7 кабинете и щитовом помещении устранены нарушения. (устранено)

13) В помещении раздевалки соединительная коробка пожарной безопасности оборудована защитной крышкой. (устранено)



Директор школы:

Айтбаева М.Ж.

Айтбаева М.Ж.

