

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 4/ _____

г.Ерейментау
Место составления

28.05.2024 г.
Время 8:52

1. **Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Ерейментауское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

2. **Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка** № 4 от 06.05.2024 г.

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку**
МАРАЛБАЕВ ДАУЛЕТ КУАТБЕКОВИЧ - Руководитель
Литвинова Светлана Геннадьевна - Главный специалист

4. **Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)**

970840013902, Коммунальное государственное учреждение "Общественная школа села Торгай отдела образования по Ерейментаускому району управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:

Коммунальное государственное учреждение «Общественная школа села Торгай отдела образования по Ерейментаускому району управления образования Акмолинской области», Акмолинская область, Ерейментауский район, Торгай, Сакена Сейфуллина (УЛИЦА), 16.

5. **Период проведения проверки** 17.05.2024 - 28.05.2024

6. **За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:**

Коммунальное государственное учреждение «Общественная школа села Торгай отдела образования по Ерейментаускому району управления образования Акмолинской области»

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1	П. 8 проверочный лист в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения с требованиями к объектам подлежащим государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору на соответствие разрешительным требованиям	Незначительное	Площадку для мусоросборников оборудовать водонепроницаемым покрытием.; срок устранения: 01.08.2024

2	П. 9 проверочный лист в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения с требованиями к объектам подлежащим государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору на соответствие разрешительным требованиям	Незначительное	Территорию перед входом в школу благоустроить, сделать твердое покрытие.; срок устранения: 01.08.2024
3	П. 12 проверочный лист в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения с требованиями к объектам подлежащим государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору на соответствие разрешительным требованиям	Грубое	Подвести воду в раковины, установленные в кабинетах.; срок устранения: 01.08.2024

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

Директор школы: *Виталь М.М.*

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего проверку, подпись)

Матвеев С.Б.

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

Директор школы: *Виталь М.М.*

«28» 05 2024 г.



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АКМОЛА ОБЛЫСЫ
ЕРЕЙМЕНТАУ АУДАНЫ
«АКМОЛА ОБЛЫСЫ
БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ
ЕРЕЙМЕНТАУ АУДАНЫ
БОЙЫНША БІЛІМ БӨЛІМІ
ТОРҒАЙ АУЫЛЫНЫҢ
ЖАЛПЫ ОРТА БІЛІМ
БЕРЕТІН МЕКТЕБІ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
№ 90
2024 ж. «29» 05

«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
министрлігі санитариялық-эпидемиологиялық
бақылау комитеті Акмола облысы санитариялық-
эпидемиологиялық бақылау департаментінің Ерейментау
аудандық санитариялық-эпидемиологиялық
бақылау басқармасы» РММ басшысы
Д.К.Маралбаевқа
«Акмола облысы білім басқармасының
Ерейментау ауданы бойынша білім бөлімі
«Торғай ауылының жалпы орта білім беретін мектебі»
КММ-нің мектеп әкімшілігінен

Хабарлау

«Торғай ауылының жалпы орта білім беретін мектебі» КММ-сі 2024 жылдың 28 мамырында берілген №4 Ұйғарымдамасына сәйкес:

1. СП ҚР ДСМ-76 П.69 - Қоқыс жинағыштар алаңын су өткізбейтін жабынмен жабдықтау;
2. СП ҚР ДСМ-76 П.9 – Мектепке кірер алдындағы аумақ аббаттандырылмаған
3. СП ҚР ДСМ-76 П.26 – Кабинеттерде орнатылған раковиналарда су өткізілмеген себептері күрделі жөндеудің толық аяқталмауына байланысты сәйкессіздіктер мен кемшіліктерді жою мерзімін 2024 жылдың 01 қарашасына дейін ұзартуыңызды сұрайды.

Мектеп директоры:



М.Ж. Айтбаева
29.05.2024 ж.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ
САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ САНИТАРИЯЛЫҚ-
ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ
АКМОЛА ОБЛЫСЫНЫҢ САНИТАРИЯЛЫҚ-
ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ ДЕПАРТАМЕНТІ
ЕРЕЙМЕНТАУ АУДАНЫ
САНИТАРИЯЛЫҚ-
ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ БАСҚАРМАСЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

Кіріс № 40
24 ж. « 29 » 05

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ
ЕРЕЙМЕНТАУ АУДАНЫ
«АҚМОЛА ОБЛЫСЫ
БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ
ЕРЕЙМЕНТАУ АУДАНЫ
БОЙЫНША БІЛІМ БӨЛІМІ
ТОРҒАЙ АУЫЛЫНЫҢ
ЖАЛПЫ ОРТА БІЛІМ
БЕРЕТІН МЕКТЕБІ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
№ 81

20 24 ж. «15» 05


ИО
Руководителю
ГУ «Отдел образования по Ерейментаускому району
управления образования Акмолинской области»
Хамзину Р.А
от администрации
КГУ «Общеобразовательная школа села Торгай»

Служебная записка

15.03.24 года РГУ «Ерейментауское районное управление санитарно эпидемиологического контроля Департамента СЭК Акмолинской области» Главным специалистом Литвиновой С.Г было проверено санитарно-эпидемиологическое состояние КГУ «Общеобразовательная школа села Торгай»

Выявлены следующие санитарно-эпидемиологические нарушения т.е, площадка для мусоросборников без водонепроницаемого покрытия, мусоросборник приспособленный, без крышки, п.69 санитарных правил № КР ДСМ-76; п.9 - территория перед входом в школу не благоустроена, не ровная, засыпана крупным щебнем, без твердого покрытия. На территории школы должна быть площадка стоянка автомобиля для инвалидов (который у нас вообще не имеется). Пандус входа зданий школы не соответствует стандарту. В школе сан.узел для инвалидов также не соответствует стандартам. В связи с этим ставлю Вас в известность что вышеуказанное нарушение не имеем возможности устранить своими силами. Для устранения необходимо дополнительные денежные, материальное и специальное техническое средства.

Директор школы



Айтбаева М.Ж.

15.05.2024 год

АУДАНЫДЫҚ БІЛІМ БӨЛІМІ
КІРІС № 1129
«15» 05 20 24 ж.